

SỞ Y TẾ
BỆNH VIỆN SẢN NHI

Số: 86/CV-BVSN
V/v đề nghị báo giá sửa
chữa thang máy khu Sản và
khu Nhi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trong lĩnh vực sửa chữa thang máy.

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý đơn vị.

Do nhu cầu cần sửa chữa thang máy khu Sản và khu Nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi. Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng sửa chữa gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch sửa chữa (danh mục sửa chữa theo phụ lục đính kèm). Trong đó, Quý đơn vị có thể gửi báo giá 1 hoặc nhiều mặt hàng có khả năng cung cấp.


Báo giá của Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh (địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Thời gian nhận tài liệu từ 08h00 đến 17h00 hàng ngày và trước ngày 07/10/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ds Dương Tấn Tài, điện thoại: 0939 688 242.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Lê Minh Dũng

PHỤ LỤC
CÁC THANG MÁY CẦN SỬA CHỮA

(Đính kèm Công văn số: 86/CV-BVSN Ngày 27/9/2022)



1. Thang máy khu Nhi (Thang cấp cứu)

Bạc đạn mô-tơ cửa, quạt hút trong cabin, đèn chiếu sáng (6 tất), Boar hiển thị cabin đã bị hư hỏng không sử dụng được.

2. Thang máy khu Nhi (Thang phía sau)

Quạt hút trong cabin, đèn chiếu sáng (6 tất), Biên tần đóng mở cửa đã bị hỏng không sử dụng được.

Cáp tải phi 12 bị rỉ sét, không an toàn.

3. Thang máy khu Nhi (Thang tải rác)

Boar thắng đã hư.

Gia cố cửa tầng, Bánh xe, cáp cửa, guốc cửa, tay nắm cửa đã bị hỏng không sử dụng được.

4. Thang máy khu Sản (Thang số 01)

Senso cảm biến cửa, đèn chiếu sáng (6 tất), đã bị hỏng không sử dụng được.

Cáp tải phi 12 bị rỉ sét, không an toàn.

5. Thang máy khu Sản (Thang số 02)

Senso cảm biến cửa, đèn chiếu sáng (6 tất), quạt hút đã bị hỏng không sử dụng được.

Cáp tải phi 12 bị rỉ sét, không an toàn.

6. Thang máy khu Sản (Thang số 03)

Gia cố cửa tầng và cửa cabin, đèn chiếu sáng (6 tất), quạt hút, đã bị hỏng không sử dụng được.

Cáp tải phi 12 bị rỉ sét, không an toàn.